

100/121, 400/530, 400/445

**Magistrát města Přerova**  
**Odbor stavebního úřadu a životního prostředí**  
**ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ**  
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

---

Spis zn.: 2013/004021/STAV/ZEM/ML  
Č.j.: MMPPr/007050/2013/ML  
Vyřizuje: Ing. Jiří Mašek  
Telefon: 581268534/537  
E-mail: jiri.masek@prerov.eu  
Ukl. a skart. znak: 231.16 A/20 233.6 V/20  
Ev.č.: 100/121, 400/530, 400/445

Přerov, dne 16.1.2013

Žadatel:

**Ing. Jana Bloeslová, Žeravice 367, 696 47 Žeravice**  
**Mgr. Zbyněk Možíš, Pod vinohrady 133/7, 751 17 Horní Moštěnice**

**OZNÁMENÍ**  
**ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ**

**Mgr. Zbyněk Možíš, nar. 27.3.1976, Pod vinohrady 133/7, 751 17 Horní Moštěnice,**  
**Ing. Jana Bloeslová, nar. 26.6.1981, Žeravice 367, 696 47 Žeravice,**  
*které zastupuje*

**Ing. Jiří Roubík, Ph.D., IČ: 73221660, Olomoucká 133, 783 55 Velký Újezd**

(dále jen "žadatel") dne 9.1.2013 podal žádost o:

- I. povolení k nakládání s podzemními vodami v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "vodní zákon")
- II. povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích,
- III. stavební povolení v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovením § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na stavby

**"Kopaná studna"**

**"Domovní čistírna odpadních vod"**

umístěné na pozemku parc. č. 627/2 v katastrálním území Lazníčky. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Lazníčky
Název katastrálního území	Lazníčky
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 627/2
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-10-03-128
Hydrogeologický rajon	66120
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	Studna: X: -532819, Y: -1127911 ČOV: X: -532773, Y: -1127898

**Stavební objekty:****Studna:**

Původ (odebírané) vody (Č 01)	podzemní voda
Odběry pro závlahy	užitková voda pro potřeby RD a závlahu zahrady
Studny	kopaná studna
Hloubka studny	8 m
<b>Údaje o povoleném množství odběru</b>	
Průměrný povolený odběr	0,12 l/s
Maximální povolený odběr	0,8 l/s
Maximální měsíční povolený odběr	0,030 tis. m <sup>3</sup> /měs
Roční povolený odběr	0,360 tis. m <sup>3</sup> /rok
Časové omezení platnosti povolení pro množství odebíraných vod	30 let
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá	12

**ČOV:**

Druh vypouštěných vod (Č 07)	přečištěné
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod BS-5
Velikost zdroje znečištění v EO	3 - 6
Průměrné povolené	0,007 l/s
Maximální povolené	0,089 l/s
Maximální měsíční povolené	0,183 tis. m <sup>3</sup> /měs.
Roční povolené	0,219 tis. m <sup>3</sup> /rok
<b>Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod</b>	
a) BSK5 t/r	0,0066 t/r
b) CHSKCr t/r	0,0285 t/r
c) NL t/r	0,0066 t/r
d) N-NH4 t/r	0,0044 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSK5 Hodnota 'p'	130 mg/l
b) CHSK5 Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	30 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	40 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'p'	20 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	20 mg/l

**Uložená měření**

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	1x ročně
Typ vzorků (Č 05)	dvouhodinový směsný

**Stavba obsahuje:****Kopaná studna:**

Jedná se o kopanou studnu vypaženou studničními skružemi zajišťující potřeby užitkové vody pro RD a rovněž vody na zalévání. Studna bude provedena pouze z jakostních stavebních hmot, které splňují podmínky ČSN a zaručí tím bezpečnost a trvanlivost díla. Podle geologických poměrů je navržena kopaná studna vypažena studničními prefabrikovanými skružemi DN 1000 mm. Dno studny bude 8 metrů pod terénem v písčitéch jílech. Celkový počet skruží bude 8 kusů 1000 mm a 1 kus 500 mm. Studna bude zakryta děleným betonovým poklopem DN 1000 mm. Na dně studny bude proveden zásyp o mocnosti 400 mm z praného šterku frakce 4 - 32 mm. Minimální hladina bude blokována 0,3 metru nad horní úroveň sacího koše, jehož spodní hrana bude 0,5 m nad šterkovým zásypem. Obsyp skruže bude proveden praným šterkopískem, zhlaví studny do hloubky 1,5

metru jílovitým těsněním. Okolo zhlaví studny bude upraveno do vzdálenosti 1 metr nepropustným krytem a odspádováno. Pro čerpání vody je navrženo ve studni ponorné čerpadlo 100 mm. Výtlačné potrubí je z PE trubky 40 x 3,7 mm. Potrubí v zemi je navrženo z PE DN 32 mm v délce cca 35,85 metrů a je uloženo do pískového lože 100 mm a obsypáno pískem 200 mm nad temeno potrubí.

#### **ČOV:**

Splaškové odpadní vody jsou svedeny na čistírnu odpadních vod (dále jen "ČOV") potrubím PVC DN 100 mm. Z ČOV budou předčištěné vody odváděny kanalizační přípojkou do stávající jednotné kanalizace. Jedná se o biologickou ČOV BS - 5, která sdružuje v jedné nádrži všechny procesy biologického čištění vody. Biologické aktivační čištění pracuje na principu aktivačního čištění s biomasou ve vlnosu. Použitý režim čištění s velmi nízkým zatížením kalu zabezpečuje jak vysokou účinnost čištění, tak minimalizaci produkce přebytečného aktivovaného kalu a jeho dokonalou biodegradaci. Za separace je aktivovaný kal čerpán zpět do biologického čistícího procesu. Zdrojem proudění v cirkulačním okruhu je mamutové čerpadlo, poháněné stlačeným vzduchem z dmýchadla. Stavba se nachází v kraji Olomouckém, obci Lazníčky, katastrálním území Lazníčky, hydrologické pořadí 4-10-03-128. Na pozemku parc.č. 627/2 je situována ČOV, na pozemku parc.č. 660 budou napojeny předčištěné odpadní vody kanalizační přípojkou do obecní kanalizace.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona, dále podle ustanovení § 25, 27 a 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení správního řízení.

Vodoprávní úřad dále podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

#### **10 dnů od doručení tohoto oznámení.**

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny Po a St 8 -11,15 a 12 - 17).

Vodoprávní úřad dále v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu

**v y z ý v á**

žadatele, aby nejpozději do

**22.2.2013**

1. doplnil žádost o tyto údaje a podklady:

- **souhlas obecního stavebního úřadu v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona k výše uvedené stavbě** (není potřeba žádat samostatně, stavební úřad jej vydá na základě tohoto oznámení)
- **závazné stanovisko v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k čistírně odpadní vod** (není potřeba žádat samostatně, orgán ochrany ovzduší jej vydá na základě tohoto oznámení)
- **hydrogeologické vyjádření k nakládání s podzemními vodami**
- **závazné stanovisko Obvodního báňského úřadu v Ostravě ke stavbě kopané studny o hloubce větší jak 3,0 m**
- **certifikát čistírny odpadních vod**

2. uhradil správní poplatek ve výši 300,- Kč na účet nebo poštovní poukázkou a doložil doklad o zaplacení správního poplatku

číslo účtu: **19-1884482379/0800**

variabilní symbol: **1702000003**

(v případě platby bankovním převodem použijte konstantní symbol 0308)

**Poučení:**

- Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.
- K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
- Pokud nebudou nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení podle § 66 odst. 1 písm. c), případně d) správního řádu zastaveno.
- Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jiří Mašek  
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství  
"otisk úředního razítka"

**Příloha pro žadatele:** 1x složenká k zaplacení správního poplatku  
usnesení o spojení řízení

**Obdrží:****Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou):**

Mgr. Zbyněk Možíš, nar. 27.3.1976, Pod vinohrady 133/7, 751 17 Horní Moštěnice,  
Ing. Jana Bloeslová, nar. 26.6.1981, Žeravice 367, 696 47 Žeravice – adresa pro doručení:  
Ing. Jiří Roubík, Ph.D., Olomoucká č.p. 133, 783 55 Velký Újezd

**Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou) pro vodoprávní řízení o stavebním povolení:**

Josef Matyáš, Zahradní č.p. 512/51, 751 17 Horní Moštěnice  
Krista Matyášová, Zahradní č.p. 512/51, 751 17 Horní Moštěnice  
Jitka Pavelková, Lazníčky č.p. 12, 751 25 Veselíčko u Lipníka n.B.  
Jana Fojtíková, Sokolská č.p. 2781/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w  
Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca

**Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou) pro vodoprávní řízení o povolení k nakládání s podzemními vodami:**

Obec Lazníčky, IDDS: hmfa4ca  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

**Dotčené správní úřady:**

Obvodní báňský úřad v Ostravě, IDDS: da5adv2  
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov  
Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany ovzduší, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov

**Ostatní:**

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov  
ad a)